

Tilaaja
1083693-6
 Vesiosuuskunta Suoni
 c/o TiliLaine Oy

 Osuustie 1 C 1
 04600 Mäntsälä



Näytetiedot	Näyte	Verkostovesi		
	Näyte otettu	24.11.2015	Kellonaika	09.45
	Vastaanotettu	24.11.2015	Kellonaika	10.55
	Tutkimus alkoi	24.11.2015	Näytteenoton syy	Tilaustutkimus
	Ottopiste	Arolan koulu, Arolan kylätie 134, Mäntsälä		
	Näytteen ottaja	Lindström Nina, MetropoliLab Oy		

Analyysi	Menetelmä	26408-1	Yksikkö	Epävarmuus-%
		Verkostovesi Arolan koulu, Arolan kylätie 134, Mäntsälä		
Koliformiset bakteerit	* ISO 9308-2:2012	0	mpn/ 100 ml	
Escherichia coli	* ISO 9308-2:2012	0	mpn/ 100 ml	
Clostridium perfringens	* ISO 14189:2013	0	pmy/100 ml	
Väriluku	* SFS-EN ISO 7887:2012	< 2,5	mg Pt/l	10
Ammonium, NH ₄	* ISO 7150: 1984, disc. anal.	0,012	mg/l	15
Sameus	* SFS-EN ISO 7027:2000	0,32	FNU	15
pH	* SFS 3021 1979	8,2		3
Sähkönjohtavuus	* SFS-EN 27888:1994	213	µS/cm	5
Mangaani, Mn	* SFS-EN ISO 11885:2009	< 3	µg/l	20
Rauta, Fe	* SFS-EN ISO 11885:2009	< 15	µg/l	20
Haju	SFS-EN 1622:2006, Annex C	ei sivuhajua		
Maku	SFS-EN 1622:2006, Annex C	ei sivumakua		

*=näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä

Lausunto Näytevesi täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset ja -suositukset. (STM asetus 1352/2015)

Yhteyshenkilö Nikkola Kirsti, 010 3913 421, kemisti



 Kalso Seija
 toimitusjohtaja

Tiedoksi ilmoitukset@vesiosuuskuntasuoni.net, ilmoitukset@vesiosuuskuntasuoni.net;
 Peltola Veijo, veijo.peltola@kolumbus.fi;
 terveydensuojelu@porvoo.fi, terveydensuojelu@porvoo.fi;
 yaktoimisto@tuusula.fi, yaktoimisto@tuusula.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
 Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.