

Tilaaaja
1083693-6
 Vesiosuuskunta Suoni
 c/o TiliLaine Oy
 Osuustie 1 C 1
 04600 Mäntsälä



Näytetiedot	Näyte	Vesinäyte		
	Näyte otettu	27.02.2018	Kellonaika	10.20
	Vastaanotettu	27.02.2018	Kellonaika	11.40
	Tutkimus alkoi	27.02.2018	Näytteenoton syy	Jatkuva valvonta
	Näytteen ottaja	Villikka Marjut, MetropoliLab Oy		

Analyysi	Menetelmä	4121-1 Vesinäyte Arolan koulu, Arolan kylätie 134, Mäntsälä	4121-2 Vesinäyte Matti Kalsola, Juholantie 225, Pornainen	Yksikkö	Epävarmuus-%
Koliformiset bakteerit	* SFS-EN ISO 9308-2:2012	0	0	mpn/ 100 ml	
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2:2012	0	0	mpn/ 100 ml	
Clostridium perfringens, solut ja itiöt	* ISO 14189:2013		0	pmy/100 ml	
Väriluku	* SFS-EN ISO 7887:2011 menetelmä C		< 2,5	mg Pt/l	10
Ammonium, NH ₄	* ISO 7150: 1984, DA		< 0,010	mg/l	15
Sameus	* SFS-EN ISO 7027		0,19	FNU	15
pH	* SFS 3021 1979		7,8		3
Sähkönjohtavuus 25 C	* SFS-EN 27888:1994		225	µS/cm	5
Mangaani, Mn	* SFS-EN ISO 11885:2009		< 3	µg/l	20
Rauta, Fe	* SFS-EN ISO 11885:2009		< 15	µg/l	20
Haju	SFS-EN 1622:2006, Annex C		ei sivuhajua		
Maku	SFS-EN 1622:2006, Annex C		ei sivumakua		
Veden lämpötila	kenttämittaus	6,1	4,0	°C	

* = Akkreditoitu menetelmä

Lausunto Näytevedet täyttivät tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset ja -suositukset (STM asetus 1352/2015, 683/2017).

Yhteyshenkilö Nikkola Kirsti, 010 3913 421, kemisti



Ahlfors Reetta

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

toimitusjohtaja

Tiedoksi

ilmoitukset@vesiosuuskuntasuoni.net, ilmoitukset@vesiosuuskuntasuoni.net;
Peltola Veijo, veijo.peltola@kolumbus.fi;
ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi, ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi;
yaktoimisto@tuusula.fi, yaktoimisto@tuusula.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite

Viikinkaari 4
00790 Helsinki

metropolilab@metropolilab.fi

Puhelin

+358 10 391 350

Faksi

+358 9 310 31626

Y-tunnus

2340056-8

Alv. Nro

FI23400568

<http://www.metropolilab.fi>